

Prélèvement

## DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE

Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



## S.I BAVINCOURT

Arras, le 18 août 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT S.I BAVINCOURT

MAIRIE

**PLACE** 

62158 BAVINCOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type Code Nom Prélevé le : mardi 18 juillet 2023 à 11h16

00275882 par : CUC

Unité de gestion0070S.I BAVINCOURTType visite : D1InstallationUDI000492BAVINCOURT

Point de surveillance S 0000001689 R.M Commune : BAVINCOURT Localisation exacte place de la mairie

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité	
<del></del>		inférieure supérieure	inférieure supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE			
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	•	'		
Température de l'eau	18,5 °C		25,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	•	·		
рН	7,3 unité pH		6,50 9,00	
MINERALISATION	•	·		
Conductivité à 25°C	619 µS/cm		200,00 1 100,00	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		'		
Chlore libre	0,26 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,32 mg(Cl2)/L			

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00275572 Référence laboratoire : LSE2307-30344

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00275882)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation,

Le Responsable du Service Santé Environnementale du Pas-de-Calais

Eric BEMBEN